

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к хозяйственно бытовой
канализации № ___ от 10 февраля 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: КУМИ и ЗР администрации Тонкинского
муниципального района Нижегородской области.
АДРЕС АБОНЕНТА: 606970, Нижегородская область, Тонкинский
район, р.п. Тонкино, ул. Мира, участок 29.

1. Прокладка трубопроводов трубой ПНД диаметром 100- 150 мм.
2. Устройство промежуточного колодца.
3. Подключение к действующей системе хозяйственно бытовой канализации
4. Монтажные и наладочные работы, приемо- сдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а так же согласно со строительными нормами и правилами действующей нормативно-технической документацией.
5. Срок действия технических условий до 10 февраля 2023 года.

ВЫДАЛ:
гл. инженер МУП Тонкинского района
«Тонкинские теплосети»



В.И. Мальков

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к системе
водоснабжения № _____ от 10 февраля 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: КУМИ и ЗР администрации Тонкинского
муниципального района Нижегородской области.
АДРЕС АБОНЕНТА: 606970, Нижегородская область, Тонкинский
район, р.п. Тонкино, ул. Мира, участок 29.

1. Прокладка труб диаметром 15-25 мм (с песчаной подушкой). ПНД (сертифицированные) на глубину 1 700- 1 900 мм.
2. Установка промежуточного колодца диаметром 1 000 мм.
3. Подключение к действующему колодцу.
4. Установка запорной арматуры в колодце.
5. Установка запорной арматуры на вводе в здание.
6. Установка приборов учёта на вводе в здание.
7. Монтажные и наладочные работы, приёмосдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а так же согласно со строительными нормами и правилами действующей нормативно-технической документацией.
8. Срок действия технических условий до 10 февраля 2023 года.



ВЫДАЛ:
гл. инженер МУП Тонкинского района
«Тонкинские теплосети»


/ В.И. Мальков/

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к центральной системе
отопления № ____ от 10 февраля 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: КУМИ и ЗР администрации Тонкинского
муниципального района Нижегородской области.
АДРЕС АБОНЕНТА: 606970, Нижегородская область, Тонкинский
район, р.п. Тонкино, ул. Мира, участок 29.

1. Прокладка трубопроводов стальной сертифицированной трубы диаметром 20-25 мм.
2. Подключение к действующей магистрали, с установкой запорной арматуры.
3. Утепление минеральной плитой толщиной 50- 70 мм.
4. Установка прибора учета на вводе в здание.
5. Монтажные и наладочные работы, приемо- сдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а так же согласно со строительными нормами и правилами действующей нормативно-технической документацией.
6. Срок действия технических условий до 10 февраля 2023 года.

ВЫДАЛ:
гл. инженер МУП Тонкинского района
«Тонкинские теплосети»



В.И. Мальков